

EN-2a Isolations toitures

Isolation toitures



1

Isolation

Type d'isolation à vérifier, matériau, épaisseur. Si l'isolant est posé entre structure/lambourrage, le calcul de la valeur U doit en tenir compte (élément inhomogène).

2

Pare-vapeur

Présence ou non de pare-vapeur, raccords à vérifier

3

Raccords aux dalles

Traitement du pont thermique au raccord des éléments traversants, dalles, murs, etc

4

Embrasure

Isolation des embrasures, linteaux et tablettes ? A voir notamment dans des transformations de bâtiments anciens avec des murs épais et des fenêtres étroites.
